



## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Definované směrnici o nízkém napětí 2006/95/EC, směrnici EMC 2004/108/EC.

**Typ zařízení:** potrubní ohřívač  
**Značka:** Systemair  
**Označení:** CB/CBE/CBM/CBMB/CBMT...-...  
**Výrobce:** VEAB Heat Tech AB  
Box 265, SE-281 23 HÄSSLEHOLM SWEDEN  
Tel.:+46 45148500, Fax.:+46 45141080  
E-mail:veab@veab.com

**Uplatněné jsou následující harmonizované Evropské normy:**

| <u>Norma</u>            | <u>Týkající se</u>           |
|-------------------------|------------------------------|
| EN 60335-1,A1,A2,A11-13 | Elektrická bezpečnost        |
| EN 60335-2-30,A1,A2     | Elektrická bezpečnost        |
| EN 62233                | EMF – elektromagnetické pole |
| EN 61000-6-1            | EMC – odolnost               |
| EN 61000-6-2            | EMC – odolnost               |
| EN 61000-6-3            | EMC – vyzařování             |

**Uplatněny byly následující národní normy:**

| <u>Norma</u>     | <u>Týkající se</u>    |
|------------------|-----------------------|
| SEMKO 111FA-1982 | Elektrická bezpečnost |

### **Další informace**

Výrobek získal CE označení v roce 2009

Máme interní výrobní kontrolní systém, který zajistí shodu vyráběnými výrobky a technickou dokumentací. Jako výrobci prohlašujeme, že uvedená zařízení jdou v souladu s požadavky výše uvedených norem.

Hässleholm Sweden 2011-04-27

Mikael Isaksson / Manažer kvality